

令和 4年 3月 2日

入札参加希望者 様

地方独立行政法人那覇市立病院 理事長
(事務局 新病院建設室)

回 答 書 (1)

工事名称 新那覇市立病院(仮称)病院棟建設工事		
No.	質 問	回 答
1	<p>(電気設備) 設計変更留意書(電気設備)について下記質疑致します。</p> <p>1.設計変更留意書(電気設備)No. 1(H_E-R-001,010) H_E-R-001 のアンテナ中止に伴い、H_E-Q-002 に集約すると考え、</p> <ul style="list-style-type: none">・2分岐器7台追加・H_E-R-001 記載の幹線中止・T-10-1 のブースター1台中止 <p>と考えて宜しいでしょうか御指示願います。</p>	<p>H_E-Q-002 端子盤 T-10-1 にある 2 分岐を 4 分岐に変更し、 H_E-R-001 端子盤 T-10-1 にあるブースターに接続してください。</p>
2	<p>(電気設備) 2.設計変更留意書(電気設備)No. 2(H_E-H-031,032) 外観ライトアップ照明の配管配線も取止めと考えて宜しいでしょうか御指示願います。</p> <p>又、ルートロン調光制御も取止めと考えて宜しいでしょうか御指示願います。</p>	<p>配管配線も取りやめと考えてよろしいです。 また、外観ライトアップ照明器具に対する調光制御は取止めと考えてよろしいです。</p>

<p>3</p>	<p>(電気設備) 3.設計変更留意書(電気設備)No. 5(H_E-Y-019~021) 4階講堂のプロジェクター、スクリーン及びそれらに付随する機器のみの取り止めと考え配管、配線は本工事と考えて宜しいでしょうか御指示願います。又、取止める機器は下記と考えて宜しいでしょうか御指示願います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・操作ワゴン A ・操作ワゴン B ・ワゴン接続盤 A ・ワゴン接続盤 B ・天井吊下型液晶プロジェクター ・120型電動昇降式スクリーン ・HDMI ツイストペアケーブル延長受信機 ・OHC 	<p>配管配線も不要とし、取止める機器は記載の通りとしてよろしいです。ただし、ボリューム調整を行うリモートコンソールユニットはアンプ架組み込みとします。</p>
<p>4</p>	<p>(電気設備) 4.設計変更留意書(電気設備)No. 6(H_E-U-008~012) 変更内容は、各病室の子時計の取りやめのみと考え、親時計の変更はないと考えて宜しいでしょうか御指示願います。変更がある場合は、詳細をご教示願います。</p>	<p>各病室の子時計の取止めのみとし、親時計の変更はないと考えてよろしいです。</p>